

Projekt wymagań bezpieczeństwa wobec statycznych bezpośrednich 1-fazowych i 3-fazowych liczników energii elektrycznej:

Lp.	Wymaganie techniczne
1.	Wymagania ogólne
1.1	Licznik musi posiadać aktywną funkcję Watchdog.
1.2	Licznik musi posiadać mechanizm sprawdzania poprawności sum kontrolnych oprogramowania licznika.
1.3	Licznik musi posiadać zabezpieczenie przed usunięciem i modyfikacją danych pomiarowych.
1.4	<p>W liczniku musi istnieć mechanizm zapewniający integralność i niezaprzeczalność przesyłanych do licznika komend w zakresie co najmniej:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. synchronizacji czasu, 2. sterowania, 3. aktywowania/inicjalizowania trybów pracy licznika.
1.5	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proces realizujący aktualizację oprogramowania licznika musi uwzględniać sposoby zabezpieczenia przed nieuprawnioną wymianą oprogramowania oraz mechanizmy zachowania integralności i niezaprzeczalności oprogramowania. 2. Wszystkie elementy niezbędne do realizacji ww. aktualizacji oprogramowania winny być dostarczone Zamawiającemu przez Dostawcę. Wykonawca wraz z ofertą musi przedstawić sposób realizacji wymagania.
1.6	Wykonawca przedstawi Zamawiającemu (na żądanie) dokładny opis sposobu, algorytmów oraz technologii stosowanych przy zabezpieczeniu danych w liczniku.
1.7	<p>Wykonawca musi przedstawić:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. specyfikację zabezpieczeń dostępu do danych przechowywanych i przesyłanych przez licznik 2. specyfikację zabezpieczeń dostępu do wszystkich funkcjonalności licznika poprzez dostępne interfejsy komunikacyjne, w tym wyszczególnienie i opis używanych protokołów komunikacji oraz szyfrowania.
1.8	<ol style="list-style-type: none"> 1. Licznik musi posiadać mechanizm uwierzytelnionej warstwy szyfrowania chroniącej połączenia pomiędzy modułem komunikacyjnym wymiennym a licznikiem. 2. Wykonawca wraz z ofertą musi przedstawić sposób realizacji wymagania.
1.9	Licznik oraz moduł komunikacyjny licznika nie mogą w żadnym przypadku udostępniać haseł oraz kodu PIN karty SIM.
1.10	Licznik oraz moduł komunikacyjny licznika nie może zawierać predefiniowanych, niezmiennych lub generowanych według określonego algorytmu kont, haseł i kluczy
1.11	<p>W przypadku dostępu do licznika poprzez oprogramowanie narzędziowe, licznik musi rejestrować dane zapewniające identyfikację użytkownika uruchamiającego wykonanie komendy skutkującej wystąpieniem zdarzenia w liczniku:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. zmiany oprogramowania (firmware) licznika 2. zmiana parametryzacji licznika
2.	Uwierzytelnianie, szyfrowanie

2.1	Licznik musi posiadać konfigurowalny sposób różnicowania dostępu do zasobów i funkcjonalności (danych, konfiguracji etc.).
2.2	Dostęp do zasobów i funkcjonalności musi być zabezpieczony co najmniej zabezpieczeniem programowym zdefiniowanym dla poszczególnych ról/poziomów dostępu.
2.3	Dostęp do wszystkich interfejsów komunikacyjnych licznika musi być realizowany wyłącznie po uwierzytelnieniu.
2.4	W liczniku musi istnieć mechanizm zdalnej zmiany certyfikatu (klucza) do uwierzytelniania na interfejsach komunikacyjnych.
2.5	Dla poszczególnych interfejsów komunikacyjnych licznika muszą być stosowane wyłącznie różne certyfikaty (klucze), tzn. na każdym z interfejsów nie mogą być takie same certyfikaty (klucze).
2.6	Liczniki muszą mieć zablokowany dostęp do interfejsów SWD, JTAG lub innych interfejsów Debug.
2.7	Komunikacja na module komunikacyjnym musi być szyfrowana algorytmem TLS w wersji 1.3.
2.8	Komunikacja na interfejsie komunikacyjnym optycznym musi być szyfrowana algorytmem AES co najmniej 128 bit (HLS) dla protokołu odczytu danych zgodnego z DLMS/COSEM.
2.9	Komunikacja bezpośrednia między licznikiem a systemem pomiarowym OSD / oprogramowaniem narzędziowym musi być szyfrowana algorytmem AES co najmniej 128 bit (HLS) dla protokołu odczytu DLMS/COSEM na całej ścieżce komunikacji. Wymagane jest uwierzytelnienie licznika podczas nawiązywania komunikacji z systemem pomiarowym OSD / oprogramowaniem narzędziowym.
2.10	<ol style="list-style-type: none"> 1. Moduł komunikacyjny licznika musi umożliwiać zdalny i lokalny dostęp wyłącznie poprzez połączenia szyfrowane. 2. Funkcje dostępu poprzez połączenia nieszyfrowane muszą być domyślnie wyłączone.
2.11	Moduł komunikacyjny licznika musi posiadać możliwość ograniczenia dostępu tylko z wybranych adresów IP lub sieci (tzw. whitelist).
3.	Alarmowanie i rejestracja zdarzeń
3.1	Naruszenie bezpieczeństwa dostępu na wszystkich interfejsach komunikacyjnych musi być rejestrowane w dzienniku zdarzeń.
3.2	Naruszenia bezpieczeństwa fizycznego dostępu do licznika musi być sygnalizowane i rejestrowane zgodnie z opisem przedstawionym w dokumencie „Wymagania techniczne dla statycznych bezpośrednich 3-fazowych liczników energii elektrycznej” – pkt.6 oraz 7.1 oraz „Wymagania techniczne dla statycznych bezpośrednich 3-fazowych liczników energii elektrycznej” – pkt.6 oraz 7.1.
4.	Interfejsy lokalne
4.1	Moduł komunikacyjny licznika (lub sam licznik) musi ignorować niewłaściwe komendy.
4.2	Licznik musi posiadać mechanizmy zabezpieczające przed atakami DoS/DDoS przeprowadzanymi na każdym z interfejsów komunikacyjnych.
4.3	Niedopuszczalne jest implementowanie niezmiennych kluczy fabrycznych/serwisowych umożliwiających lokalny dostęp do licznika.
4.4	Interfejsy lokalne licznika muszą być zabezpieczone mechanizmem zapewniającym, że minimalny okres, w którym można sprawdzić wszystkie kombinacje kluczy wynosi, co najmniej 12 miesięcy (np. poprzez zastosowanie zwłoki w odpowiedzi licznika, wymuszanie minimalnej długości klucza).

4.5	W przypadku posiadania funkcji webGUI, musi istnieć możliwość jej wyłączenia.
5.	Oprogramowanie narzędziowe
5.1	Wykonawca dostarczy oprogramowanie narzędziowe (instalacja na komputerach przenośnych z systemem operacyjnym: <ol style="list-style-type: none"> 1. Windows 7 32bit, 2. Windows 7 64bit, 3. Windows 10 32bit, 4. Windows 10 64 bit, umożliwiający: <ol style="list-style-type: none"> 5. pełną konfigurację, 6. parametryzację, 7. diagnostykę, 8. odczyt danych pomiarowych, 9. odczyt zdarzeń z licznika.
5.2	Oprogramowanie narzędziowe musi zapewnić trzy poziomy dostępu dla kont operatorów: <ol style="list-style-type: none"> 1. tryb operatorski: tylko odczyt danych pomiarowych (dane bieżące, archiwalne, rejestr zdarzeń, profil obciążenia) i parametrów z licznika, 2. tryb serwisowy: odczyt i parametryzacja licznika za pomocą gotowych plików parametryzacyjnych, ustawienie zegara, 3. tryb administracyjny: odczyt i parametryzacja licznika w pełnym zakresie, tworzenie i przywracanie kopii zapasowej z bieżącej konfiguracji licznika.
5.3	Dostęp do każdego z trybów wymienionych w pkt.5.2 musi być zabezpieczony co najmniej zabezpieczeniem programowym zdefiniowanym dla poszczególnych ról/poziomów dostępu.
5.4	Zmiana metody pomiaru i rejestracji energii z metody arytmetycznej na metodę wektorową oraz zmiana z metody wektorowej na metodę arytmetyczną, musi być możliwa w liczniku wyłącznie w trybie administracyjnym.
5.5	Hasła dostępowe do oprogramowania narzędziowego muszą być zgodne z polityką opisaną w punkcie 6.
5.6	<ol style="list-style-type: none"> 1. Oprogramowanie narzędziowe musi pozwalać na lokalną zmianę firmware licznika (w granicach zapewniających zachowanie zgodności z MID). 2. Proces lokalnej zmiany firmware licznika nie może trwać dłużej niż 30 minut.
5.7	<ol style="list-style-type: none"> 1. Oprogramowanie narzędziowe musi pozwalać na lokalną zmianę firmware modułu komunikacyjnego. 2. Proces lokalnej zmiany firmware modułu komunikacyjnego nie może trwać dłużej niż 30 minut.
5.8	Oprogramowanie narzędziowe musi posiadać funkcjonalność przechowywania haseł i kluczy w postaci zaszyfrowanej.
5.9	Oprogramowanie narzędziowe musi umożliwiać tworzenie i przywracanie konfiguracji licznika z utworzonej wcześniej kopii zapasowej.
5.10	<ol style="list-style-type: none"> 1. Oprogramowanie narzędziowe musi posiadać zabezpieczenia licencyjne uniemożliwiające instalację bez autoryzacji.

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Zastosowane klucze licencyjne muszą być autoryzowane podczas każdej instalacji oprogramowania. 3. Wykonawca wraz z ofertą musi przedstawić sposób realizacji wymagania.
5.11	Klucze licencyjne na oprogramowanie narzędziowe muszą być jednorazowe i generowane na jedną konfigurację sprzętową komputera.
5.12	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dostęp do oprogramowania narzędziowego musi być zrealizowany poprzez zastosowanie dwustopniowego uwierzytelniania dla kont operatorów. 2. Wykonawca dodatkowo wraz z ofertą musi przedstawić opis sposobu realizacji wymagania oraz dostarczyć wszelkie niezbędne wyposażenie do jego realizacji przez Zamawiającego (m.in. karty, klucze sprzętowe) w ilości określonej przez Zamawiającego.
5.13	Wykonawca musi udostępnić dokumentację w zakresie konfiguracji i procedur aktualizacji oprogramowania narzędziowego.
5.14	<ol style="list-style-type: none"> 1. Oprogramowanie narzędziowe musi umożliwiać przygotowanie plików parametryzacyjnych licznika. 2. Pliki parametryzacyjne ze starszej wersji programu muszą być możliwe do obsłużenia w wersjach nowszych
5.15	Oprogramowanie narzędziowe musi umożliwiać eksport danych pomiarowych, zdarzeń i konfiguracji z liczników do plików tekstowych (TXT, CSV, XML) o udokumentowanej strukturze.
5.16	Oprogramowanie narzędziowe musi być dostarczone w polskiej wersji językowej.
5.17	Oprogramowanie narzędziowe musi wspierać szyfrowanie TLS w wersji zgodnej z wersją TLS w module komunikacyjnym licznika.
5.18	Oprogramowanie narzędziowe musi posiadać możliwość odczytu parametryzacji licznika i zapis jej do pliku, w sposób lokalny i zdalny.
6.	Wymagania wobec polityki haseł dla oprogramowania narzędziowego
6.1	<p>Metody uwierzytelniania dopuszczone do zastosowania:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasła dostępowe, 2. Certyfikaty cyfrowe na kartach mikroprocesorowych, 3. Sprzętowe autentykatory haseł jednorazowych.
6.2	Użytkownik musi mieć możliwość samodzielnej zmiany hasła.
6.3	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zmiana hasła musi następować na żądanie lub z częstotliwością definiowalną przez Zamawiającego. 2. Zmiana hasła musi być wymuszona przez dostarczone oprogramowanie do obsługi licznika podczas próby uwierzytelnienia.
6.4	<p>Wymagania co do złożoności hasła użytkownika (muszą być wymuszone przez oprogramowanie narzędziowe):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Co najmniej jedna mała lub wielka litera alfabetu, 2. Co najmniej jeden znak numeryczny, 3. Co najmniej jeden znak specjalny (@,#,\$,%,&*,(,_,...), 4. Minimalna długość haseł: 10 znaków.
6.5	Polityka hasła użytkownika (musi być zastosowana w oprogramowaniu narzędziowym):

- | | |
|--|---|
| | <ol style="list-style-type: none">1. Historia haseł: 5 zapamiętanych haseł,2. Maksymalny okres ważności hasła: 30 dni,3. Minimalny okres ważności hasła: 2 dni,4. Hasła muszą być przechowywane w postaci zaszyfrowanej. |
|--|---|