

Tablica. Kodyfikacja numeryczna najczęściej występujących niezgodności w certyfikatach zgodności.

(The English version of the table is on page four)

Numer niezgodności	Opis niezgodności	Podstawa niezgodności	
		Zastosowanie dla wersji 1.2	Zastosowanie dla wersji 1.3
1.	Nieprawidłowy tytuł certyfikatu	Załącznik nr 2 lit. a)	Załącznik nr 1 lit. a)
2.	Brak nazwy jednostki certyfikującej	Załącznik nr 2 lit. b)	Załącznik nr 1 lit. b)
3.	Brak adresu jednostki certyfikującej	Załącznik nr 2 lit. b)	Załącznik nr 1 lit. b)
4.	Brak adresu miejsca, w którym została przeprowadzona ocena wyrobu/urządzenia	Załącznik nr 2 lit. b)	Załącznik nr 1 lit. c)
5.	Brak numeracji stron wraz z podaniem ich liczby	Załącznik nr 2 lit. c)	Załącznik nr 1 lit. d)
6.	Brak nazwy i/lub adresu podmiotu wnioskującego o certyfikację	Załącznik nr 2 lit. d)	Załącznik nr 1 lit. e)
7.	Brak nazwy i/lub adresu producenta wyrobu/urządzenia	Załącznik nr 2 lit. e)	Załącznik nr 1 lit. f)
8.	Brak nazwy i/lub adresu zakładu produkcyjnego, gdzie produkowany/wytwarzany jest wyrób/urządzenie	Nie dotyczy (N/A)	Załącznik nr 1 lit. g)
9.	Brak nazwy wyrobu/urządzenia	Załącznik nr 2 lit. f)	Załącznik nr 1 lit. h)
10.	Brak jednoznacznej identyfikacji wyrobu/urządzenia, w zakresie typu/modelu lub niejednoznaczna nazwa wyrobu/urządzenia	Załącznik nr 2 lit. g)	Załącznik nr 1 lit. i)
11.	Brak numeru certyfikatu	Załącznik nr 2 lit. c)	Załącznik nr 1 lit. d)
12.	Brak numeru dokumentu/raportu/sprawozdania z testów oceny zgodności lub numer dokumentu/raportu/sprawozdania z testów oceny zgodności z załącznika nie jest zgodny	Załącznik nr 2 lit. k)	Załącznik nr 1 lit. o)
13.	Brak symbolu akredytacji i/lub numeru akredytacji	Załącznik nr 2 lit. m)	Załącznik nr 1 lit. q)
14.	Brak miejsca i/lub daty wydania certyfikatu	Załącznik nr 2 lit. n)	Załącznik nr 1 lit. r)
15.	Brak terminu ważności certyfikatu	Załącznik nr 2 lit. o)	Załącznik nr 1 lit. s)
16.	Brak imienia i/lub nazwiska, i/lub stanowiska i/lub podpisu osoby zatwierdzającej certyfikat i/lub podpisu elektronicznego kwalifikowanego	Załącznik nr 2 lit. p)	Załącznik nr 1 lit. t)
17.	Brak wersji oprogramowania	Załącznik nr 2 lit. g)	Załącznik nr 1 lit. i)
18.	Nieakceptowalna informacja o wersji oprogramowania	Załącznik nr 2 lit. g)	Załącznik nr 1 lit. i)

Numer niezgodności	Opis niezgodności	Podstawa niezgodności	
		Zastosowanie dla wersji 1.2	Zastosowanie dla wersji 1.3
19.	Brak potwierdzenia spełnienia wymagań dokumentów normatywnych (przywołania ich w certyfikacie) lub błędne nazwy dokumentów normatywnych	Załącznik nr 2 lit. j)	Załącznik nr 1 lit. j)
20.	Brak potwierdzenia możliwości wyboru w oprogramowaniu wyrobu/urządzenia zdefiniowanego zbioru nastaw i kryteriów zabezpieczeniowych oraz parametrów konfiguracyjnych charakterystyk regulacyjnych, o których mowa w dokumencie Bank Nastaw dla Polski (dotyczy Modułów Wytwarzania Energii typu A i B). Brak informacji o nazwie ustawienia w oprogramowaniu wyrobu/urządzenia dla danego typu jednostki wytwórczej wskazanej w certyfikacie, z której wynika że jest to zbiór nastaw dedykowany dla Polski, np. wersja typ A – PL_v.1.xx; typ B – SN – PL_v.1.xx; typ B – nN – PL_v.1.xx.	Nie dotyczy (N/A)	Załącznik nr 1 lit. k) Pkt. 3 (str. 7)
21.	Brak potwierdzenia właściwych ustawień i parametrów Banku Nastaw dla Polski dla Modułów Wytwarzania Energii w zależności od typu jednostki, w formie tabelarycznej.	Nie dotyczy (N/A)	Pkt. 3. oraz Bank Nastaw dla Polski
22.	Brak potwierdzenia istnienia w wyrobie/urządzeniu nieusuwalnego i niemodyfikowalnego rejestru wprowadzonych zmian w ustawieniach wyrobie/urządzenia wraz z przypisaniem informacji o wprowadzonej zmianie oraz datą jej wprowadzenia.	Nie dotyczy (N/A)	Pkt. 3 (str. 7)
23.	Brak informacji, iż przyjęty przez jednostkę certyfikującą program certyfikacji jest zgodny z wytycznymi zawartymi w dokumencie <i>Warunki i procedury wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączania modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych</i>	Załącznik nr 2 lit. j)	Załącznik nr 1 lit. l)
24.	Brak wskazania typu programu certyfikacji	Załącznik nr 2 lit. i)	Załącznik nr 1 lit. m)
25.	Brak wskazania dokumentu na podstawie, którego została przeprowadzona ocena wyrobu/urządzenia (brak numeru dokumentu zawierającego procedurę programu certyfikacji)	Nie dotyczy (N/A)	Załącznik nr 1 lit. n)
26.	Brak odniesienia do dokumentów, na podstawie których został wydany certyfikat zgodności (nr dokumentu/raportu/sprawozdania z testów oceny zgodności)	Załącznik nr 2 lit. k)	Załącznik nr 1 lit. o)
27.	Brak na certyfikacie logo jednostki certyfikującej	Załącznik nr 2 lit. l)	Załącznik nr 1 lit. p)

Numer niezgodności	Opis niezgodności	Podstawa niezgodności	
		Zastosowanie dla wersji 1.2	Zastosowanie dla wersji 1.3
28.	Brak wymienionych dokumentów w zakresie akredytacji jednostki certyfikującej ważnych na dzień wystawienia certyfikatu: <i>Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (Dz.U. UE L 112/1 z 27.4.2016)</i> lub w przypadku aktualizacji dokumentu przywołanie jego aktualnej wersji, <i>Wymogi Ogólnego Stosowania wynikające z rozporządzenia komisji UE 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (NC RfG)</i> - zatwierdzone Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki DRE.WOSE.7128.550.2.2018.ZJ z dnia 2 stycznia 2019 r. lub w przypadku aktualizacji dokumentu przywołanie jego aktualnej wersji.	Załącznik nr 2 lit. j)	Załącznik nr 1 lit. j)
29.	Brak lub niewłaściwe dane techniczne i konfiguracyjne dotyczące wyrobu/urządzenia, sporządzonych w formie tabelarycznej, potwierdzających spełnienie wymagań zdefiniowanych w dokumentach w: <i>Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (Dz.U. UE L 112/1 z 27.4.2016)</i> lub w przypadku aktualizacji dokumentu przywołanie jego aktualnej wersji, <i>Wymogi Ogólnego Stosowania wynikające z rozporządzenia komisji UE 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (NC RfG)</i> - zatwierdzone Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki DRE.WOSE.7128.550.2.2018.ZJ z dnia 2 stycznia 2019 r. lub w przypadku aktualizacji dokumentu przywołanie jego aktualnej wersji.	Załącznik nr 2 lit. h)	Załącznik nr 1 lit. u)

Table. Numerical codification of the most frequent nonconformities in certificates.

Non-conformity number	Description of nonconformity	The basis for nonconformity	
		Usage for WiPWC 1.2	Usage for WiPWC 1.3
1.	Incorrect certificate title	Appendix no. 2 point a)	Appendix no 1 point a)
2.	Lack of the certification body's name	Appendix no 2 point b)	Appendix no 1 point b)
3.	Lack of the certification body's address in the certificate	Appendix no 2 point b)	Appendix no 1 point b)
4.	The certificate does not specify the address of the certification body where the product/device assessment was conducted.	Appendix no 2 point b)	Appendix no 1 point c)
5.	No page numbering, and/or no indication of the total number of pages	Appendix no 2 point c)	Appendix no 1 point d)
6.	Lack of the name and/or address of the entity applying for certification	Appendix no 2 point d)	Appendix no 1 point e)
7.	The name and/or address of the product or device manufacturer is missing	Appendix no 2 point e)	Appendix no 1 point f)
8.	No name and/or address of a production plant where the product/device is manufactured	N/A	Appendix no 1 point g)
9.	No product/device name	Appendix no 2 point f)	Appendix no 1 point h)
10.	No clear identification of a product/device in terms of type/model or ambiguous name of a product/device	Appendix no 2 point g)	Appendix no 1 point i)
11.	The certificate has been issued without an assigned identification number	Appendix no 2 point c)	Appendix no 1 point d)
12.	The document/report/conformity assessment test report number is missing or the document/report/conformity assessment test report number of the annex does not match	Appendix no 2 point k)	Appendix no 1 point o)
13.	No accreditation symbol and/or accreditation number	Appendix no 2 point m)	Appendix no 1 point q)
14.	No place and/or date of issue of the certificate	Appendix no 2 point n)	Appendix no 1 point r)
15.	No certificate expiration date	Appendix no 2 point o)	Appendix no 1 point s)

Non-conformity number	Description of nonconformity	The basis for nonconformity	
		Usage for WiPWC 1.2	Usage for WiPWC 1.3
16.	No name and/or surname and/or position and/or signature of the person approving the certificate	Appendix no 2 point p)	Appendix no 1 point t)
17.	No software version provided	Appendix no 2 point g)	Appendix no 1 point i)
18.	Unacceptable software version information	Appendix no 2 point g)	Appendix no 1 point i)
19.	No confirmation of compliance with the requirements of normative documents (they are not cited in the certificate)	Appendix no 2 point j)	Appendix no 1 point j)
20.	No confirmation of the possibility of selecting a defined set of settings and protection criteria in the device software, as well as configuration parameters of the regulatory characteristics referred to in the document <i>Bank Nastaw dla Polski</i> (applies to Type A and B Power Generation Modules). There is no information about the name of the setting in the device software for the given type of generating unit indicated in the certificate, from which it follows that this is a set of settings dedicated to Poland, e.g. version type A – PL_v.1.xx; type B – SN – PL_v.1.xx; type B – nN – PL_v.1.xx.	N/A	Appendix no 1 point k) Point 3 (page 7)
21.	No confirmation of proper settings and parameters of the <i>Bank Nastaw dla Polski</i> for Power Generation Modules depending on the unit type, in tabular form.	N/A	WiPWC 1.3, point 3. and <i>Bank Nastaw dla Polski</i>
22.	No confirmation of the existence of a non- deletable and non-modifiable register of changes made to the device settings in the device, along with the assignment of information about the change made and the date of its introduction.	N/A	WiPWC 1.3, point 3
23.	No information that a certification program adopted by a certification body is consistent with the guidelines contained in the document: <i>Warunki i procedury wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączania modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych</i>	Appendix no 2 point j)	Appendix no 1 point l)
24.	Lack of indication of the type of certification program	Appendix no 2 point i)	Appendix no 1 point m)

Non-conformity number	Description of nonconformity	The basis for nonconformity	
		Usage for WiPWC 1.2	Usage for WiPWC 1.3
25.	No reference to documents on the basis of which the certificate of conformity was issued (document/report/conformity assessment test report number)	Appendix no 2 point k)	Appendix no 1 point o)
26.	No logo of a certification body on the certificate	Appendix no 2 point l)	Appendix no 1 point p)
27.	No documents listed within the scope of accreditation of a certification body valid on the date of issue of the certificate: Commission Regulation (EU) 2016/631 of 14 April 2016 establishing a network code on requirements for grid connection of generators or in case of document update, recalling its current version, <i>Wymogi Ogólnego Stosowania wynikające z rozporządzenia komisji UE 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci - zatwierdzone Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki DRE.WOSE.7128.550.2.2018.ZJ z dnia 2 stycznia 2019 r.</i> or in case of document update, recalling its current version.	Appendix no 2 point j)	Appendix no 1 point j)
28.	No documents listed within the scope of accreditation of a certification body valid on the date of issue of the certificate: Commission Regulation (EU) 2016/631 of 14 April 2016 establishing a network code on requirements for grid connection of generators or in case of document update, recalling its current version, <i>Wymogi Ogólnego Stosowania wynikające z rozporządzenia komisji UE 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci - zatwierdzone Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki DRE.WOSE.7128.550.2.2018.ZJ z dnia 2 stycznia 2019 r.</i> or in case of document update, recalling its current version.	Appendix no 2 point j)	Appendix no 1 point j)

Non-conformity number	Description of nonconformity	The basis for nonconformity	
		Usage for WiPWC 1.2	Usage for WiPWC 1.3
29.	No technical and configuration data regarding the device, prepared in tabular form, confirming compliance with the requirements defined in the documents: Commission Regulation (EU) 2016/631 of 14 April 2016 establishing a network code on requirements for grid connection of generators or in case of document update, recalling its current version, <i>Wymogi Ogólnego Stosowania wynikające z rozporządzenia komisji UE 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci - zatwierdzone Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki DRE.WOSE.7128.550.2.2018.ZJ z dnia 2 stycznia 2019 r.</i> or in case of document update, recalling its current version.	Appendix no 2 point h)	Appendix no 1 point u)